ООО «ТЭК - Зея»
ул. Магистральная, 15, г. Зея, Амурской обл.,
676244 тел., факс (41658) 2-46-15; 2-46-17

г. Зея « 09 » июля 2019г

Акт
ввода в эксплуатацию ОДПУ тепловой энергии у потребителя
УО МКД ООО «ДОМИНО»

по адресу: Амурская обл. г. Зея мкр. Светлый МКД № 69

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:
При осмотре узла учета тепловой энергии представитель потребителя предъявил:
-принципиальную схему теплового пункта;
-паспорта на приборы входящие в состав узла учета;
-документы о поверке измерительных приборов входящих в состав узла учета;
-смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии, что соответствует пп. 62-72 Постановления № 1034 от 18.11.2013 г.

На основании изложенного, общедомовой прибор учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с « 09 » июля 2019 г. по « 09 » июля 2020 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора	№ пломбы	Дата следующей поверки
Вычислитель 7КТ Абакан	8374	QE1 Гкал = 11,00989 QE2Гкал = 9,568758	07227940	02.10.2022
Расходомер МФ-65	201036244	V1м3= 19776,03 M1тонн= 19444,58	07227939	17.04.2023
Расходомер МФ-65	201036617	V2 м3= 19909,05 M2тонн= 19581,76	07227938	17.04.2023
Термометр КТСП-Н	62225	T1=58,21С	07227937	08.11.2023
Термометр КТСП-Н	62225	T2=57,87С	07227936	08.11.2023

ГВС:

Термометр КТСП-Н	3260	T3=57,74С	07227923	18.04.2024
Расходомер ВСТН-32	40147021	Vм3=180,3807 177,3760	89034763	18.03.2023

Схема подключения: 62

Вес импульса (л/имп)	Qmin (м3/ч)	ВНР (часов)

Примечание:
Первичный ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
Антимагнитный индикатор : 180123465; 180123466; 180123469

Представитель энергоснабжающей организации – Р.Ф. Греховодов - инспектор по работе с потребителями _____
(подпись)

Ответственный представитель ООО «Домино» - _____ Воронкова В.А.
(подпись)